



## Provtagningsinstruktion – analys av pentaklorfenol

### Analyspaket

Bygg-OJ-7b Pentaklorfenol i byggnadsmaterial

Pentaklorfenol användes tidigare för ytbehandling och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar. Ämnet förbjöds som verksam substans i träskyddsmedel i slutet av 1970-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper.

Efter lång tid kan pentaklorfenol brytas ner till bland annat kloranisoler som har en mögelliknande lukt.

### Provtagning

- Ta en bit impregnerat trä
- Lägg i aluminiumpåse eller glasburk.

Skicka proverna tillsammans med ifylld orderblankett till:

ALS Scandinavia AB  
Rinkebyvägen 19c  
182 36 Danderyd